

Sujet **monaco logistique suite compléments d'information**

[Répondre](#) [Transférer](#) [Archiver](#) [Commenter](#) [Indésirable](#) [Supprimer](#)

24/09/2021 à 10:05

> Commentaire(s):

Madame

J'ai bien pris note des éléments complémentaires. **J'attire toutefois votre attention sur l'importance du dimensionnement des ouvrages de rétention et plus particulièrement en limite de capacité.** En effet plusieurs captages d'eau destinée à la consommation humaine se trouvent à proximité de l'installation. Même si le site n'est pas implanté dans un des périmètres de protection des captages, un déversement dans le Var pourrait être à l'origine d'une pollution principalement des captages en lien hydraulique avec le Var et dont la protection naturelle est faible.

En effet, le rapport hydrogéologique concernant le captage du Bastion Commune de Castagniers (rive gauche du Var) souligne la vulnérabilité des eaux de la nappe en raison de sa faible profondeur, de la forte perméabilité du réservoir et de ses relations avec le fleuve. La protection naturelle est pratiquement inexistante malgré la présence d'une couche très faible (0,60 m) de limons.

Je reste à votre disposition

Bien cordialement

www.paca.ars.sante.fr

